



Муниципальное образование "Томский район"
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
(предварительные, для проведения аукциона)

Наименование объекта: *Личное подсобное хозяйство с
правом строительства индивидуального жилого дома
Томский район, п.Рассвет, ул.Фабричная, 18а*

Срок действия ТУ: два года.

Заказчик: Администрация Копыловского сельского поселения

Глава Копыловского
сельского поселения



А.А.Куринский

Заместитель Главы
Томского района - начальник Управления
ЖКХ, строительства, транспорта и связи



А.Н.Масловский



Муниципальное образование "Томский район"
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

от _____

№ _____

Технические условия
на подключение Личного подсобного хозяйства с правом строительства
индивидуального жилого дома в п.Рассвет, ул.Фабричная, 18а
(предварительные, для проведения аукциона)

Объект: *Личное подсобное хозяйство с правом строительства
индивидуального жилого дома*

Заказчик: *Администрация Копыловского сельского поселения*

Срок действия ТУ: два года

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом на одну семью в 1-2 этажа включая мансардный;
2. Адрес объекта: Томский район, п.Рассвет, ул.Фабричная, 18а

2. Данные для подключения водопровода:

1. Общий объем водопотребления не должен превышать 1,0 м³/сутки;
2. Подключение объекта к системе водоснабжения возможно трубой ПЭ Ду 25мм от существующего муниципального водопровода ПЭ Ду 63мм по ул.Фабричная. Врезку производить с установкой водопроводного колодца ВК Ду 1500мм с установкой запорной арматуры в нем;
3. Все работы должна выполнять организация, имеющая допуск к данному виду работ;
4. Предусмотреть узел учета расхода холодной воды, оборудовать его в соответствии с действующими СНиП и получить допуск в эксплуатацию узла учета в эксплуатирующей организации;
5. После окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и подключения водопровода провести комплекс благоустроительных работ;

3. Данные для водоотведения:

1. Общий объем водоотведения до 0,9 м³/сутки;
2. Водоотведение в герметичную выгребную емкость расчетного объема (септик);
3. Утилизация жидких бытовых отходов осуществляется на санкционированные места вывозы жидких бытовых отходов с заключением договора на производство этих видов работ;
4. После окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и подключения к канализационной сети провести комплекс благоустроительных работ на объекте.

4. Теплоснабжение:

1. Автономный источник теплоснабжения

5. Электроснабжение:

1. Общий объем потребления энергоресурсов не должен превышать 15 кВт\час;
2. Технические условия на электроснабжение подлежат выдаче ПАО «Томская распределительная компания» после определения необходимой нагрузки согласно проектируемой установке оборудования.



Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания»
(ПАО «ТРК»)

Производственное отделение
Центральные электрические сети
(ПО ЦЭС)

Энергетическая ул., д. 2, г.Томск, 634015
Тел.: (3822) 73-62-10, факс (3822) 72-00-46
E-mail: Ces@trk.tom.ru

ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931
ИНН/КПП 7017114672/701750001

03.11.2016 № 430/7867

На № _____ от _____

Главе Администрации
Копыловского сельского поселения
А.А. Куринскому

Новая ул., д. 13, Копылово пос.,
Томский р-н, Томская обл.,
634537

По вопросу технологического
присоединения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности электроснабжения

Наименование объекта: электроустановки энергопринимающих устройств земельного участка для проведения аукциона на право заключения договора аренды.

Адрес объекта: Фабричная ул., д.18а, Рассвет п., Томский р-н, Томская обл.

- 1.Максимальная мощность: 15 (кВт).
- 2.Точка присоединения к сетям ПАО «ТРК»: ПС 35/10кВ «Туганская ПТФ», ТП 10/0,4 400кВА ПТ-9-1 ПС 35/10кВ «Туганская ПТФ», фидер №3, опора №1.
- 3.Основной источник питания: ПС 35/10кВ «Томская ПТФ».
- 4.Уровень напряжения в точках присоединения: 0,4 кВ.
- 5.Категория надежности электроснабжения: третья.
- 6.Технические условия на подключение к электрическим сетям ПАО «ТРК» могут быть выданы при заключении договора технологического присоединения в адрес правообладателя земельного участка. Плата за технологическое присоединение будет определена по тарифам, установленным Приказом уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов.

7.Планируемый срок подключения – 2017 год при условии:

7.1.Монтаж ответвления ВЛИ-0,4кВ, от магистрали 4А50, от опоры №1 фидера №3 ТП 10/0,4кВ 400кВА ПТ-9-1 ПС 35/10кВ «Туганская ПТФ», в

пределах границ земельного участка, проводом СИП 4х16, включая сцепную арматуру, или кабелем соответствующего сечения в соответствии с требованиями ГОСТ 31946-2012 и ПУЭ.

7.2.Монтаж коммутационного аппарата до прибора учета, приспособленного под пломбировку, для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику (ПУЭ п.7.1.64) и для ограничения энергопринимающих устройств присоединяемого объекта до 15 кВт (32А).

7.3.Монтаж щита управления и коммерческого учёта на фасаде присоединяемого объекта в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.5.13.


Объем данных мероприятий не является окончательным и может быть изменен при выдаче технических условий после заключения договора на технологическое присоединение. Энергоресурс по теплоснабжению в данном заключении не учтен.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 заключение о возможности электроснабжения не является техническими условиями.

В соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и статьи 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ) Администрации Копыловского сельского поселения согласно порядку, определенному Законодательством РФ в части выполнения обязательств муниципальных образований по определению порядка сооружения инженерных сетей, перед выделением участков под индивидуальную застройку и выдачей разрешений на строительство необходимо определить комплексную программу сооружения сетей для электроснабжения зоны новой жилой застройки в п. Рассвет, учитывая участие Администрации сельского поселения в муниципальных целевых программах «Комплексное развитие инфраструктуры» и источники финансирования для последующего взаимодействия с ПАО «ТРК».

8.Срок действия заключения: 1 (один) год с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

Директор



М.И. Алёхин

Петроченко Е.В.
8(3822) 277-935